

水道水質検査結果

令和6年3月

番号	検査項目	北勢町			員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系	南中津原系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
		3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日	
	気温 (°C)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	
	水温 (°C)	13.7	13.8	7.7	11.7	10.3	14.6	11.1	10.7	11.5	7.8	13.6	
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
38	塩化物イオン (mg/l)	4.3	4.4	4.4	4.3	6.1	4.7	3.0	3.3	3.6	3.3	2.9	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/l以下
47	pH値	7.8	7.8	7.8	7.1	7.1	6.7	7.2	7.5	7.8	6.8	8.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部