

アスベスト使用状況調査結果について（報告）

いなべ市所管施設における、調査対象施設 23 施設のうち、現在までに次の施設においてアスベストを含む材料が使用されていることが、確認されました。

1 アスベストを含有する吹き付けがある施設

施設名	所在地	使用材料	アスベスト含有量	該当箇所	吹付面積
員弁庁舎	員弁町笠田新田 111	ロックウール 吹付	クリソタイル 1.6wt%含有	機械室天井・壁	86 m ²
北勢庁舎	北勢町阿下喜 2633	ロックウール 吹付	クリソタイル 0.7wt%含有	B1 階機械室 B1 エアーハンドリング室	80 m ²
		ヒル石吹付	クリソタイル 0.6wt%含有	1F ホール廊下 1F 事務室	1,140 m ²
大安老人福祉センター	大安町大井田 2704	ケニテックス 吹付	クリソタイル 0.7wt%含有	1F 廊下	245 m ²

2 今後の対策として

今までの分析調査の結果、含有量が 1 %を超える施設が 1 箇所確認されたことから、同施設については早急に 3 月中に除去工事を行う予定である。

なお、同施設については現在関係者以外立入禁止措置を講じている。

また含有量 1 %以下の施設及び現在分析調査中の施設については、順次 18 年度に除去等を含めて適切な対応を行う予定である。

問い合わせ先 いなべ市役所総務部管財課 電話 74-5823