

水道水質検査結果

令和7年2月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
		2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	
	気温（℃）	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	水温（℃）	10.5	10.0	10.5	11.5	12.0	8.0	12.5	10.0	6.5	8.9	
1	一般細菌（個/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
38	塩化物イオン（mg/l）	4.5	4.3	4.6	6.7	6.5	3.9	2.8	2.9	3.1	2.9	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)(mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/l以下
47	pH値	8.0	8.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.8	7.9	6.9	8.3	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素（mg/l）	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部

※南中津原系は配水系統切替が完了したため、令和6年8月分より検査中止。