

水道水質検査結果

令和7年6月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
		6月23日										
	気温 (°C)	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.0	24.0	25.0	25.5	25.5	
	水温 (°C)	22.5	23.0	23.5	23.0	22.5	22.0	21.5	25.5	22.0	25.0	
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと									
38	塩化物イオン (mg/l)	3.3	3.3	4.1	4.0	3.8	2.5	2.4	2.3	2.7	2.6	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	3mg/l以下
47	pH値	7.8	7.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.8	8.1	6.8	8.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと									
49	臭気	異常なし	異常でないこと									
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.4	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/l)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業(株) EP事業本部 環境サービス事業部