

あじさいクリーンセンター運転管理値

年度	炉番号	測定日	燃焼ガス温度 (°C)	集じん機入口ガス温度 (°C)	一酸化炭素濃度 (ppm)
令和6年度	1号炉	令和6年5月20日	885	180	21
	2号炉	令和6年5月22日	917	179	15
令和5年度	1号炉	令和5年5月19日	880	187	11
	2号炉	令和5年5月24日	905	180	22
令和4年度	1号炉	令和4年5月13日	900	180	22
	2号炉	令和4年5月24日	905	181	23
令和3年度	1号炉	令和3年5月6日	894	179	16
	2号炉	令和3年5月7日	915	186	17
令和2年度	1号炉	令和2年5月20日	889	177	13
	2号炉	令和2年5月20日	893	175	24
令和元年度	1号炉	令和1年5月22日	GG	180	12
	2号炉	令和1年5月23日	867	176	15
測定箇所			再燃焼室上部	集じん機排ガス入口	集じん機排ガス出口
基準値			800°C以上	200°C以下	100ppm以下

・ダイオキシン類測定時の測定結果を示す(上記全項目については連続測定し電磁的に記録している)。