

あじさいクリーンセンター運転管理値

年度	炉番号	測定日	燃焼ガス温度 (℃)	集じん機入口ガス温度 (℃)	一酸化炭素濃度 (ppm)
令和8年度	1号炉	令和8年5月26日	901	180	19
	2号炉	令和8年5月27日	931	180	6
令和7年度	1号炉	令和7年5月19日	878	184	20
	2号炉	令和7年5月20日	909	175	31
令和6年度	1号炉	令和6年5月20日	885	180	21
	2号炉	令和6年5月22日	917	179	15
令和5年度	1号炉	令和5年5月19日	880	187	11
	2号炉	令和5年5月24日	905	180	22
令和4年度	1号炉	令和4年5月13日	900	180	22
	2号炉	令和4年5月24日	905	181	23
測定箇所			再燃焼室上部	集じん機排ガス入口	集じん機排ガス出口
基準値			800℃以上	200℃以下	100ppm以下

・ダイオキシン類測定時の測定結果を示す(上記全項目については連続測定し電磁的に記録している)。