あじさいクリーンセンター　排ガス中水銀濃度測定結果

年度	炉番号	サンプル採取日	結果日	全水銀	ガス状	粒子状
令和5年度	1号炉	令和6年1月16日	令和6年2月7日	0.40 μg/m³	0.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和6年1月16日	令和6年2月7日	0.40 μg/m³	0.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和5年9月14日	令和5年10月5日	6.50 μg/m³	6.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和5年9月14日	令和5年10月5日	0.30 μg/m³	0.30 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和5年5月19日	令和5年6月9日	0.50 μg/m³	0.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和5年5月24日	令和5年6月9日	0.50 μg/m³	0.50 μg/m³	0.100 μg/m³
令和4年度	1号炉	令和5年1月16日	令和5年2月8日	0.50 μg/m³	0.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和5年1月16日	令和5年2月8日	1.40 μg/m³	1.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和4年9月26日	令和4年10月17日	0.40 μg/m³	0.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和4年9月26日	令和4年10月17日	7.50 μg/m³	7.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和4年5月13日	令和4年6月1日	1.40 μg/m³	1.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和4年5月24日	令和4年6月6日	1.20 μg/m³	1.20 μg/m³	0.100 μg/m³
令和3年度	1号炉	令和4年1月26日	令和4年2月16日	1.10 μg/m³	1.20 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和4年1月26日	令和4年2月16日	0.60 μg/m³	0.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和3年9月29日	令和3年10月18日	0.50 μg/m³	0.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和3年9月29日	令和3年10月18日	2.40 μg/m³	2.40 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和3年5月6日	令和3年5月20日	0.80 μg/m³	0.80 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和3年5月6日	令和3年5月20日	1.60 μg/m³	1.60 μg/m³	0.100 μg/m³
令和2年度	1号炉	令和3年1月20日	令和3年2月10日	0.47 μg/m³	0.47 μg/m³	0.002 μg/m³
	2号炉	令和3年1月20日	令和3年2月10日	1.10 μg/m³	1.10 μg/m³	0.005 μg/m³
	1号炉	令和2年9月30日	令和2年10月23日	1.40 μg/m³	1.40 μg/m³	0.015 μg/m³
	2号炉	令和2年9月30日	令和2年10月23日	13.0 μg/m³	13.00 μg/m³	0.180 μg/m³
	1号炉	令和2年5月20日	令和2年6月26日	1.50 μg/m³	1.50 μg/m³	0.004 μg/m³
	2号炉	令和2年5月20日	令和2年6月26日	1.40 μg/m³	1.40 μg/m³	0.009 μg/m³
令和元年度	1号炉	令和2年1月21日	令和2年2月6日	0.90 μg/m³	0.80 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和2年1月21日	令和2年2月6日	1.70 μg/m³	1.50 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和1年9月26日	令和1年10月10日	1.30 μg/m³	1.30 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和1年9月26日	令和1年10月10日	0.30 μg/m³	0.30 μg/m³	0.100 μg/m³
	1号炉	令和1年5月22日	令和1年6月12日	0.10 μg/m³	0.10 μg/m³	0.100 μg/m³
	2号炉	令和1年5月22日	令和1年6月12日	1.40 μg/m³	1.40 μg/m³	0.100 μg/m³

※排出基準　全水銀　50μg/Nm³
※ガス状及び粒子状の数値は、換算値を記載