

あじさいクリーンセンター 排ガス測定結果

・測定箇所：バグフィルター出口

年度	炉番号	測定日	ばい煙測定 結果日	ばいじん	塩化水素	硫黄 酸化物	窒素 酸化物	ダイオキシン 類測定結果日	ダイオキシン類
				(g/m ³ N)	(mg/m ³ N)	(ppm)	(ppm)		(ng-TEQ /m ³ N)
令和8年度	1号炉								
	2号炉								
	1号炉	令和8年5月26日	7月7日	0.003	4.7	<5	81	7月2日	0.028
	2号炉	令和8年5月27日	7月7日	0.008	<6	<5	89	7月2日	0.019
令和7年度	1号炉	令和7年11月25日	12月12日	<0.002	<70	5	110	-	-
	2号炉	令和7年11月26日	12月12日	<0.002	<70	6	100	-	-
	1号炉	令和7年5月19日	6月4日	<0.002	<70	<3	94	6月12日	0.11
	2号炉	令和7年5月20日	6月4日	<0.002	<70	<3	64	6月12日	0.025
令和6年度	1号炉	令和6年11月28日	12月17日	<0.002	<0.6	<5	120	-	-
	2号炉	令和6年11月28日	12月17日	0.003	2.5	5.2	100	-	-
	1号炉	令和6年5月20日	7月9日	0.002	9.5	<5	100	6月26日	0.00051
	2号炉	令和6年5月22日	7月9日	0.002	48.0	6.8	90	6月26日	0.0000011
令和5年度	1号炉	令和5年11月17日	12月13日	<0.002	<70	<3	79	-	-
	2号炉	令和5年11月17日	12月13日	<0.002	<70	4	100	-	-
	1号炉	令和5年5月19日	6月9日	<0.002	<70	<3	110	6月9日	0.016
	2号炉	令和5年5月24日	6月9日	<0.002	<70	<3	100	6月9日	0.028
令和4年度	1号炉	令和4年11月22日	12月6日	<0.002	<70	<3	83	-	-
	2号炉	令和4年11月2日	11月17日	<0.002	<70	<3	78	-	-
	1号炉	令和4年5月13日	6月1日	<0.002	<70	<3	81	5月13日	0.031
	2号炉	令和4年5月24日	6月6日	<0.002	<70	<3	87	5月31日	0.029
本施設設計基準値				0.050	407	K値14.5	200	-	1.1
一律排出基準値				0.500	700	K値17.5	250	-	5

- ・結果日は、測定結果が得られた日でダイオキシン類のみ結果日が異なる
- ・測定日は、全項目同じ
- ・測定値は、酸素濃度補正值(12%換算)